

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia.

- „**Wykonanie studni wierconej wraz z dokumentacją przy świetlicy w miejscowości Chyrzyna**” dz, nr 98/1,
- „**Wykonanie studni wierconej wraz z dokumentacją przy szkole podstawowej w miejscowości Ruszelczyce**” dz. nr 262

Do Wykonawcy należy w szczególności:

1. Wykonanie dokumentacji zawierającej w szczególności:
 - wykonanie badań geofizycznych,
 - wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z pozwoleniem wodnoprawnym na urządzenia wodne i pobór wody,
 - analiza wody,
 - opłaty za wydanie decyzji i pozwoleń wraz z opłatami administracyjnymi.
2. Wiercenie studni wymagane jest wykonanie czynności w szczególności:
 - odwiert studni głębinowej (30m i wydajności do 5m³/d) średnica rury studziennej 160mm (w skład ceny za 1mb wchodzi rura studzienna gwintowana, skręcana z atestem PZH oraz filtry atestowane do wody pitnej, obsybka filtrująca, korek odcinający wody gruntowe,
 - rura osłonowa studni wraz z usadzeniem kolumny i poszerzeniem otworu przyjęto 6m
 - głowica zamykająca rurę studzienną 160mm
 - pompa głębinowa, wraz z materiałem i montażem (pompa dobierana finalnie od głębokości, napływu wody, zapotrzebowania na wodę)
 - bentonit dodatek do wiercenia (przyjęto 5 worków)
 - montaż obudowy studni głębinowej 100x125 DN1000 H1250 pokrywa przyłączy dolne 160, typu ZH100-25, polietylen wysokiej gęstości (PEHD) lub równoważny
 - pompowanie pomiarowe + protokół
 - dezynfekcja otworów,
 - uporządkowanie terenu robót.

Oraz innych niewymienionych opracowań i robót warunkujących prawidłowość wykonania przedmiotu zamówienia pod względem prawnym i technicznym.